



RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUS rakMK F2 MUKAAN.
 SAVUNPOISTOLUUKUT
 VESIKATOSSA AUTOMAATTISESTI JOUSILAUKAISEVAT
 SEKÄ KATOLTA AVATTAVAT LUUKUT, PINTA-ALA 6 X 1,4M2.

- ▬▬▬▬▬ KK SVK- KATTOKAIVOT LÄMMITYSVASTUKSELLE (PU)
- SADEVESIVEMÄRIN ITSESÄÄTYVÄ LÄMMITYSKAAPELI FROSTOP MUSTA (SU) 4m / KAIVO YHT. 16m
- SADEVESIRÄNNIEN ITSESÄÄTYVÄ LÄMMITYSKAAPELI FROSTOP MUSTA (SU) YHT. 60m

Kassa/Kyö		Kortti/Tila	Tontti	Rno	Viranomaiden merkintöjä	
LAAJENNUS		SÄHKÖPIIRUSTUS		Mk: 1:50		
NAPOLAN KOULUN LIIKUNTASALI KOULUKATU 43700 KYJJÄRVI		TASOPIRUSTUS VESIKATTO		Päivä: 2.4.2015 Suunn: AN Tark: JTK/ML Latti:		
Sähköinsinööri Leimonen & Mänttinen Oy		Työnumero: 1418		Tönnön numero		
Päivä: 2.4.2015		Päivä: 2.4.2015		Päivä: 2.4.2015		
SÄH		1418-203		Muutos		

Työpiirustus 9.6.2015